

WSW Netz GmbH

Schützenstraße 34

42281 Wuppertal (Barmen)

A-Partner : Herr Joachim Fritz - joachim.fritz@wsw-netz.de - Tel.: (0202) 7589 - 7319

Stand : Juli 2014

Leitfaden zur farblichen Gestaltung von Kabelverteilerschränken der WSW

Bei der geplanten Verschönerung von KVS sind bestimmte Rahmenbedingungen einzuhalten.

Über eine der oben genannten Kontaktdaten ist das Vorhaben anzuzeigen.

Die weitere Kommunikation findet anschließend per Mail statt.

Generell ist zu beachten :

- Es erfolgt eine Schilderung des Zweckes – es sollte dem Allgemeinwohl dienen.
- Die geplanten Standorte sind zu nennen (WSW überprüft, inwiefern es sich um WSW-Betriebsmittel handelt).
- Das Motiv wird dargestellt, Referenzen sind darzulegen (Wer ist der Künstler, was hat er bisher gemacht ?).
- Die Vorgehensweise (Vorbehandlung), Art der Aufbringung der Lacke (Pinsel o. Spraydose), Aufbringung an sich (hinsichtlich des Schutzes der Schließung, der Bauanschluss-Einführung, der Scharniere und der Umgebung) ist zu nennen.
- Es dürfen nur Grundierungen speziell für die Beschichtung von Kunststoff verwendet werden. Das sind meistens 2-Komponenten-Epoxidharz-Lacke, die nach der Grundierung innerhalb von 48 h weiter mit Material für den Aussenbereich beschichtet werden sollten.
- Es ist untersagt zu Bohren, mit Hochdruckreiniger zu säubern und den KVS auf sonstige Weise mechanisch zu bearbeiten. Einzig das (nicht maschinelle) Anschleifen zwecks Haftverstärkung ist zulässig.
- Ebenfalls unzulässig ist ein Einhausen mit jeglicher Art von Umhüllungen.
- Die WSW-Betriebsführung des NS-Netzes prüft die generelle Machbarkeit des Vorhabens.
- Es ist zu beachten, dass es sich hier um elektrische Betriebsmittel handelt, welche Ortsnetzspannung (bis zu 440 V) führen können, mit standortbedingt bis zu sehr großer Kurzschlussleistung. Diese Spannung steht im unmittelbaren Inneren des KVS an. Diese Betriebsmittel sind belüftet, so dass es unbedingt zu verhindern gilt, dass Dämpfe oder starke Feuchtigkeit in ihr Inneres dringen können.
- In jedem Fall ist der genaue Zeitpunkt der Bearbeitung unserer Betriebsführung Tel. 0202 / 569 - 4210 rechtzeitig vorher anzukündigen. Es kann hierüber (bei Fragen zur Vorgehensweise) auch ein Termin vor Ort gemacht werden.
- Das Umfeld des KVS ist von Farbklecken, Sprühnebel und Farbresten zu verschonen (Abdeckung).
- Nach Fertigstellung wird eine Funktionsprüfung (Zugänglichkeit) durch WSW durchgeführt.
- Der Aufkleber der Betriebsführung (Betriebsmittelkennzeichnung) wird von WSW (wieder) angebracht.